

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тверь, проезд Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, ugps@tvcom.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Лихославль и Лихославльскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Лихославль, ул. Бежецкая, д. 22 «а», ogpn.lihoslavl@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 72 / 1 / 42**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад «Малышок» г. Лихославль

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области

по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 72 от " 12 " июля 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период с 14 ч 00 мин. “ 19 ” июля 20 19 г. по 14 ч 00 мин. “ 26 ” июля 20 19 г. проведена плановая проверка

государственным инспектором г. Лихославль и Лихославльского района Тверской области по пожарному надзору Бухмарёвым Денисом Вячеславовичем в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» г. Лихославль, расположенного по адресу: Тверская область, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д. 12.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующей МДОУ «Детский сад «Малышок» Бакиной Ольгой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Систему автоматической пожарной сигнализации в здании детского сада смонтировать в соответствии проектной документацией, разработанной утвержденной установленном порядке.	Основание: ст. 83 Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.	01.09.2019 г.	

		<p>п. 61 Постановления          Правительства РФ от 25.04.2012          года № 390 «О          противопожарном режиме»          (далее ППР в РФ);</p> <p>При монтаже, ремонте и          обелуживании средств          обеспечения пожарной          безопасности зданий и          сооружений должны          соблюдаться проектные          решения, требования          нормативных документов по          пожарной безопасности и (или)          специальных технических          условий.</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
 г. Лихославль и Лихославльского района  
 Тверской области по пожарному надзору Бухмарёв Д.В.



" 26 " июля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

" 26 " июля 20 19 г.

Заведующая МДОУ «Детский сад  
 «Малышок» г. Лихославль  
 Бакина О.С.

(должность, фамилия, инициалы)